

А К Т № 3

промывки системы отопления

« 27 » июня 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся: Тарасова Марина Сергеевна, Иванов Владимир Тимофеевич, Бачина Надежда Ивановна составили настоящий акт о том, что система отопления объекта МОБУ Гимназия г. Тюкалинска по адресу г. Тюкалинск, ул. Калинина, 70А

Промыта хоз.питьевой / с трех/пяти- кратным заполнением и дренированием в канализацию, при давлении 0,5 МПа, до полного осветления, со вскрытием и чисткой грязевика.

На основании осмотра установлено, что система отопления промыта и готова для эксплуатации в отопительный период 2022/2023 гг.

Директор школы / Тарасова Марина Сергеевна /
(должность) (подпись) (ФИО)

Директор ООО ТТСК / Иванов Владимир Тимофеевич /
(должность) (подпись) (ФИО)

Начальник ХЧ / Бачина Надежда Ивановна /
(должность) (подпись) (ФИО)